6LQ TIDD CD 900

TRATTAMENTO COMPLETO ACQUE DI CALDAIA "ADDOLCITE"

DESCRIZIONE

TRATTAMENTO INTERNO DEALCALINIZZANTE DEOSSIGENANTE. formulato per il trattamento delle acque di caldaia che operano a pressioni medie e basse, alimentate con acqua addolcita.

Specificatamente indicato per sviluppare un completo condizionamento dei fanghi, per la rimozione chimica dell'ossigeno e il controllo dell'alcalinità. Risulta essenziale utilizzando acqua addolcita, potere contare su un efficace effetto di riduzione dell'alcalinità nell'acqua di caldaia, per potere gestire l'impianto con un equilibrato regime di spurghi, evitando eccessivi sprechi di calore attraverso gli spurghi stessi.**CD900** sviluppa brillantemente tale funzione affinché si raggiungano le migliori condizioni di equilibrio nel rapporto tra le alcalinità P e M. Non contiene sostanze volatili e trova applicazione ideale in quei circuiti nei quali si richiede una eccezionale purezza del vapore.

È raccomandato anche per il trattamento delle acque di caldaia nell'industria alimentare.

CONSIGLI DI IMPIEGO E MODALITA' DI UTILIZZO

GV900 va dosato tal quale o diluito, sulla linea dell'acqua d'alimento alla caldaia. Il dosaggio dovrà essere tale da rilevare in caldaia un residuo deossigenante compreso tra 10 e 50 ppm di **CD900.**

cod. **6LQ025** Fusti da 25 kg **–** cod. **6LQ210** Fusti da 210 kg

Proprietà	Valore
Aspetto	Liquido Limpido Incolore – Inodore
Valore pH (puro)	4,5
Densità	1,033 kg/l

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it